

СЧИТАЕМ РАСЦЕНКИ НА ТО СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИКИ

Сергей Дмитриевич Шкадун, директор ОАО «Промспецавтоматика»

Справка «ТБ»

Шкадун Сергей Дмитриевич, директор ОАО «Промспецавтоматика». Образование — высшее. Закончил БПИ по специальности «Двигатели внутреннего сгорания, инженер механик». С 1997 г. начал работать на предприятии «Промспецавтоматика» в должности начальника производственного отдела, с 2006 г. — директор ОАО «Промспецавтоматика». Предприятие занимается проектированием, монтажом, техническим обслуживанием, наладкой систем ОПС и систем противопожарной защиты. На предприятии работает порядка 100 человек. Это одно из ведущих предприятий в стране по работе с системами ОПС. На техническом обслуживании предприятия находится более 150 объектов в Минске и регионах.

— **Сергей Дмитриевич, в соответствии с поручением Совета министров РБ от 12.03.2008 г. № 04/225-595 и приказом Министерства экономики № 53 от 14.04.2008 г. была создана межведомственная рабочая группа по разработке норм технического обслуживания и ремонта систем охранной и пожарной автоматики. Каковы результаты ее работы?**

— Результатом стала разработка норм времени на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, активного пожаротушения, противопожарной защиты и оповещения о пожаре на основе технологических карт на эти виды работ. Нормативные документы систем охраны, видеонаблюдения и контроля доступа являются прерогативой Департамента охраны МВД.

— **Кто и как может использовать разработанные нормы времени и технологические карты?**

— По официальному мнению Департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь, указанные карты в установленном порядке могут быть приняты за основу субъектами предпринимательской деятельности при утверждении норм времени на оказание данных услуг.

Что касается разработанных норм времени, то законное основание на их применение при формировании стоимости обслуживания имеют только организации, принявшие участие в их разработке, а также предприятия, которые официаль-

но приобрели вышеуказанные «Нормы времени на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, активного пожаротушения, противопожарной защиты и оповещения о пожаре» у ОАО «Промспецавтоматика».

— **Какое количество изданий реализовано и какова их ориентировочная цена?**


— На сегодняшний день реализовано около 20 сборников, цена которых составляет порядка 1,5 млн бел. руб. Хочу отметить, что ранее применяемый Сборник расценок на ремонт и техническое обслуживание пожарной автоматики, средств и систем охраны (СРПТО), утвержденный приказом ПО «Запспецавтоматика» от 30.12.1999 г. № 145, является ведомственным нормативом, составленным в базисном уровне цен 1991 г. и не может применяться при формировании тарифов на услуги по техническому обслуживанию ОПС. Срок действия сборника закончился в 2009 году.

— **Каким образом субъекту хозяйствования следует формировать цену на ТО ОПС?**

— В соответствии с действующим законодательством, государственное регулирование цен (тарифов) на вышеуказанные услуги не установлено. Тарифы на услуги по техническому обслуживанию ОПС формируются субъектами предпринимательской деятельности самостоятельно, в соответствии с требованиями инструкции о порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержденной постановлением Министерства экономики от 10 сентября 2008 г. № 183 с учетом конъюнктуры рынка на основе плановой себестоимости, налогов и неналоговых платежей, прибыли.

— **Таким образом, если субъект хозяйствования официально приобретает у вашего предприятия нормы времени, может ли он с учетом требований постановления № 183 формировать свою цену?**

— Да, верно. Предприятию необходимо перевести нормы времени в расценки с учетом постановления № 183. Необходимо, чтобы субъект хозяйствования сам произвел расчет стоимости с учетом своих накладных, плановых накоплений и других отчислений.



— **Какие пути решения по определению норм времени на обслуживание конкретного оборудования есть у субъекта хозяйствования?**

— Во-первых, можно официально приобрести нормы времени, рассчитанные РУП «Институт «Белжилпроект»» по заказу ОАО «Промспецавтоматика». Во-вторых, можно самостоятельно провести хронометраж. Пойдя по второму варианту, субъекту хозяйствования следует понимать, что при проверке у соответствующих органов могут возникнуть вопросы: аккредитована ли лаборатория и соответствующие службы на право выполнять измерения, имеется ли поверенный инструмент, секундомер, как и кем оформлены протоколы хронометража и т. д.

Считаю также необходимым обратить внимание лиц, оценивающих тендерные предложения по техническому обслуживанию систем ОПС, на порядок формирования цены. Если наиболее выгодное предложение достигнуто не за счет снижения накладных и плановых расходов, а за счет уменьшения нормативного времени обслуживания оборудования, то стоит задуматься об уровне обеспечения безопасности на объекте. Ведь зачастую речь идет о социальных объектах: учреждениях образования, спортивных и культурно-развлекательных объектах.

Беседовал Сергей ДРАГУН

Справка «ТБ»

Нормы времени на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, активного пожаротушения, противопожарной защиты и оповещения о пожаре разработаны РУП «Институт «Белжилпроект»» Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь совместно с ОАО «Промспецавтоматика» (г. Минск), ОАО «Монтажавтоматика» (г. Минск), ОАО «Спецмонтажавтоматика» (г. Минск), УП «Минсклифт» (г. Минск), ОАО «Витавтоматика» (г. Витебск), ОАО «Спецпромавтоматика» (г. Гомель), ОАО «Спецавтоматика» (г. Брест), ОАО «Могилевспецавтоматика» (г. Могилев). Документ состоит из четырех разделов: основной части, характеристики применяемого оборудования и технологии работы, организации труда, нормативной части, а также 80 приложений — технологических карт регламентов технического обслуживания оборудования; количество страниц — 248

Республика Беларусь,
220073, г. Минск,
ул. Гусовского, 6,
Тел.: (017) 251-03-29
E-mail: oao_psa@tut.by

УНП:101030875