

Извещатель пожарный ручной ИП 535-22

Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Производитель: СКБ Электронмаш, Украина

Сертификат: на стадии сертификации
Назначение: извещатели пожарные ручные предназначены для подачи сигнала «ТРЕВОГА» на средства пожарной сигнализации и автоматики.

Включение извещателей в шлейф пожарной сигнализации по схеме увеличения тока шлейфа при срабатывании. Ток коммутации ИПР-1 — 20 мА, напряжение — до 30 В, габаритные размеры — 90х90х60 мм.



Извещатель пожарный дымовой ИПК-8 (ИП 212-77)

Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Производитель: СКБ Электронмаш, Украина

Сертификат: на стадии сертификации
Назначение: извещатель ИПК-8 является логическим автоматом, алгоритм работы которого основан на жесткой временной селекции сигналов контроля оптической плотности среды.

Предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма, и передачи сигнала тревожного сообщения «ПОЖАР» на приемно-контрольный прибор (ПКП).
Функционирование извещателя основано на принципе контроля рассеяния на частицах дыма излучения. В извещателе применена горизонтально-вентилируемая безлинзовая оптическая система.
В извещателе предусмотрен светодиод для визуального контроля рабо-



тоспособности и сигнализации тревожного состояния. При нормальной работе в дежурном режиме светодиод подмигивает с частотой 1 Гц, а при срабатывании извещателя он светится постоянно, что обеспечивает индикацию локальной пожарной тревоги.

Встроенный узел контроля работоспособности обеспечивает непосредственное введение в чувствительную зону оптической системы имитатора дыма, что позволяет своевременно обнаружить любую неисправность в функционировании извещателя.

Отличается низким (90 мкА) током потребления в дежурном режиме.

Время появления на рынке: второй квартал 2010

Извещатель пожарный тепловой максимальный ИПК-9 (ИП 109А2М)

Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Производитель: СКБ «Электронмаш», Украина

Сертификат: на стадии сертификации
Назначение: извещатель пожарный тепловой максимальный ИПК-9 предназначен для обнаружения очагов загорания, сопровождающегося увеличением температуры окружающей среды.

Максимальные извещатели предпочтительно устанавливать в помещениях, где нельзя применить ни дымовые извещатели (запыленность), ни тепловые дифференциальные извещатели (колебания температуры скоростью более 5-7 °С / мин).

Извещатель соответствует классу А2 по EN 54-5.

Извещатель активизируется при достижении температуры 60 °С. В приборе реализован метод прямого измерения температуры и сравнения с заданным пороговым значением, что определяет высокую надежность срабатывания и позволяет снизить практически до нуля вероятность ложной тревоги.

В извещателе предусмотрен светодиод для визуального контроля работоспособности и сигнализации тревожного состояния. При нормальной работе в дежурном режиме светодиод подмигивает с частотой 1 Гц, а при срабатывании извещателя он светится постоянно, что обеспечивает индикацию локальной пожарной тревоги.

Время появления на рынке: второй квартал 2010 г.



КОМТИД

Производство
оборудования
для охранной
и пожарной
сигнализации

ООО «Комтид»
Минск, ул. Купrevича, 1-3-241.
Тел.: +375-17-211-83-24

E-mail: comtid@tut.by
<http://www.comtid.com>
<http://www.comtid.by>



КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

Сертификат МЧС РБ



Ø 100 - 560 мм



200x200 - 800x800



Ø 100 - 560 мм



200x200 - 800x800



200x200 - 800x800

НИЦ МАГИСТР
климат от профессионалов

Т./ф. в Минске: **203-88-48**

203-88-58

226-53-53

Velcom: 626-53-53

МТС: 226-53-53

П.№ 02300/0343891, 09.10.08/13 МЧС РБ ООО "НИЦ "МАГИСТР", г. Минск, ул. Короля, 2-512

ОДО «ОПС Сервис»

проектирование
монтаж
тех. обслуживание

223036, г.Заславль, ул.Советская-114
Тел.: 8 (029) 544-32-50
Моб.тел.: 8 (029) 644-23-87
www.ops.by
e-mail: opsservis@mail.ru

Системы:

- охранно-пожарной сигнализации
 - звукового оповещения
 - видеонаблюдения
 - контроля доступа
 - радиохраны
 - видеодомофоны
- Электромонтажные работы.

Лицензия №02010/0332584, МВД РБ, до 28 декабря 2012
УНП: 690018635

Лицензия №02300/0344274, МЧС РБ, до 26 августа 2012



Производственно-коммерческое
общество с ограниченной ответственностью
«АВАТ»

**Ладенков
Павел Анатольевич**
директор

220094, г.Минск, пр-т. Рокоссовского, 4-3-111
Тел.: 248-14-84, факс: 248-13-41
Тел.моб.: 8-029-779-80-70; 8-029-3-057-057
e-mail: avat@tut.by

- монтаж, наладка и обслуживание
- пожарной сигнализации
- все виды сантехнических работ
- все виды электромонтажных работ
- ремонт и обслуживание электроплит
- монтаж, наладка и обслуживание
- систем вентиляции и кондиционирования

Лицензия № 02300/0344950 МЧС РБ, до 23.07.2014
УНП 100038136

Проектирование, монтаж, наладка,
техническое обслуживание

- Интегрированные системы безопасности
- Охранно-пожарная сигнализация
- Контроль доступа
- Видеонаблюдение



- Автоматика систем дымоудаления и пожаротушения
 - Периметральная сигнализация
 - Адресные системы пожарной сигнализации
 - Сети и системы связи
- 220026 г. Минск,
проезд Веснина, 12
Тел/факс.: (017) 210-51-81;
Тел.: (017) 285-53-41
www.sitivis.by sitivis@mail.ru

Лицензия № 02010/0331962, МВД РБ, до 24.08.2012г.
УНП 190809629

Лицензия № 02300/0344325, МЧС РБ, до 28.09.2012г.

ЧУП «БелПожМонтаж»

Пожарная автоматика
(сигнализация и пожаротушение)
Противодымная защита
Аэродинамические испытания
Оповещение о пожаре
Охранная сигнализация

Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание

г. Минск, ул. Кабушкина, 34-2
Республика Беларусь
220118

Тел.: (017) 295-85-50, 295-65-75
(029) 686-14-04, 686-14-05
e-mail: belpm@tut.by

Лиц. МЧС РБ №02300/0565203, действительна до 15.07.2018г.
Лиц. МВД РБ №02010/0160571, действительна до 12.05.2011г.

Аттестат аккредитации №ВУ112.02.2.0.3036
действителен до 28.12.2014г. УНП 190611338



ЧУП «ТандемРесурс»
Республика Беларусь,
220089, г. Минск,
ул. Железнодорожная,
д. 27, корп. 2, офис 408

Проектирование, монтаж, наладка
и техническое обслуживание:

- Системы автоматической пожарной сигнализации;
- Системы оповещения о пожаре;
- Системы охранной сигнализации;
- Системы контроля доступа (СКУД);
- Системы видеонаблюдения;
- Системы и сети связи, домофонные системы;
- Комплексные системы безопасности.

Отнеблизационная обработка материалов и конструкций.

Тел/факс: (017) 270-59-81, 225-69-53
GSM (Velcom): (029) 130-92-06
tandem-resurs@tut.by

Лиц. МЧС РБ № 02300/0565214, действительна до 29.12.2014 г.

Лиц. МВД РБ № 02010/0528993, действительна до 29.04.2015 г.

УНП 190565138

ООО «БЕЛЭНЕРГОБАЗИС ПЛЮС»

Общество с ограниченной ответственностью

- Проектирование систем видеонаблюдения
- Оптовая поставка оборудования
- Монтаж систем видеонаблюдения

225209, Брестская обл., г. Береза, ул. Ленина 1, 36
Тел.: (+375) 33 303-30-40 (МТС), (+375) 44 779-53-65 (Velcom)
Тел./факс: 8 (01643) 4-85-80 e-mail: belplus09@mail.ru

Лиц. №02010/0528255, МВД РБ, действит. до 18.12.2014

УНП 190504918

ОДО «ТехноСпецСервис»



Монтаж, наладка и техническое обслуживание:
Систем автоматической пожарной сигнализации,
средств и систем охраны;

Проектирование, монтаж, наладка и ТО:

- мини АТС
- локальные сети
- домофонные системы
- системы видеонаблюдения

Прокладка телефонных и телевизионных сетей.

220018, г. Минск, ул. Шаранговича, 19, комн. 745
Тел/факс: +375 (17) 313-93-08; (029) 564-14-71; (044)784-14-71
(029) 645-16-98; (029) 705-12-59

Лиц. №02300/0344158, МЧС РБ, действ. до 21.05.2012г.

УНП 190778114

Лиц. №02010/0331940, МВД РБ, действ. до 24.08.2012г.



ООО «Лабрис сервис»

Пожарная сигнализация
Охранная сигнализация
Видеонаблюдение
Контроль доступа
Домофоны

Проектирование,
монтаж, наладка,
техническое
обслуживание,
консультации.

Тел./факс: +375-17-266-38-42
265-05-35
Моб.: +375-29-507-31-16
+375-29-657-31-16
e-mail: labris@tut.by

Лиц. №02300/0565238 20.11.09-29.12.14 МЧС РБ Лиц. №02010/0528080 30.11.09-14.01.15 МВД РБ

УНП 190568060

«ЦЕНТРОСИСТЕМСЕРВИС»

Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание:

- систем пожарной автоматики
- систем противодымной защиты
- Строительные и иные специальные монтажные работы:
- электромонтажные работы (устройства сети и систем электроснабжения, электроосвещения);
- санитарно-технические работы (устройства сетей и систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции).

220073, г. Минск, ул.Кальварийская, 33-228 e-mail: oocss@tut.by
Тел./факс: (017) 256-69-49 Тел.: (017) 207-21-28 Тел.моб.: (029) 651-78-26

Лицензия №12300/0344061 МЧС РБ, до 11.05.2011г.

Лицензия №02300/0627472 МЧС РБ, до 04.07.2013г.

УНП 100043177

Закрытое
Акционерное
Общество

1991

Республика Беларусь, 231000,
г. Сморгонь, ул. Первомайская, 47

Тел.: (+375-1592) 5-53-36

5-43-58

GSM: (+375-29) 783-96-48

E-mail: oks-tv@tut.by

Сертификат соответствия СТБ ISO 9001-2009
№ВУ/12.03.01.007.1805, действ. до 27.08.12г.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, НАЛАДКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ

Лиц. МВД РБ 02016/0180550, действ. до 07.05.11 г.

Лиц. МЧС РБ 02300/157714, действ. до 28.08.11 г.

УНП 300085925

«ОКСНА»

Сети и системы связи.
Охранно-пожарная сигнализация.
Системы контроля доступа и
видеонаблюдения, периметральная
сигнализация.
Сети и системы электроснабжения,
освещения и электрооборудования.
Сети и системы диспетчерской
связи в т.ч. домофонной.